

Anlage 5 Baustellensozialeinrichtungen Checkliste

Baustellensozialeinrichtungen gemäß Arbeitsstättenverordnung

	ja	nein
Tagesunterkünfte		
Tagesunterkünfte erforderlich (§ 45 Abs. 7, > 4 AN, > 1 Woche)		
Raumhöhe mindestens 2,30 m (§ 45 Abs. 2)		
Freifläche pro AN 0,75 m ² (§ 45 Abs. 2)		
Öffnbare Fenster 1/12 der Grundfläche (§ 45 Abs. 3, ASR 45/1-6)		
Heizeinrichtungen + 21 C° (§ 45 Abs 4, vom 15.10. bis 30.04.)		
Ausgänge ins Freie mit Windfang (§45 Abs. 4, mit ASR 45/1-6, 15.10.bis30.04.)		
Tische, Sitzgelegenheiten mit Rückenlehne usw. (§ 45 Abs. 5)		
Weitere Einrichtungen		
Kochgelegenheiten vorhanden (§ 46 Abs. 1, Ziff. 1)		
Kleiderschrank für jeden AN vorhanden (§ 46 Abs. 1, Ziff. 2)		
Waschgelegenheiten (Warm-/Kaltwasser) pro 5 AN (§ 46 Abs. 1, Ziff. 3)		
Trockenraum für Arbeitskleidung (§ 46 Abs. 1, Ziff. 4)		
Trockenraum und Raum mit Waschgelegenheit vom 15.10.-30.04. beheizbar		
Umkleidefläche pro AN 0,50 m ² (ASR 45/1-6)		
Waschräume		
Waschräume erforderlich (§ 47 Abs. 1, > 9 AN/pro Arbeitgeber, 2 Wochen)		
Waschräume vorhanden (§ 47 Abs. 1)		
Raumhöhe mindestens 2,30 m (§ 47 Abs. 2)		
Waschstellen und Duschen (Kalt-/Warmwasser) § 47 Abs. 3, 5 AN, 1 Waschstelle; 20 AN, 1 Dusche		
Freifläche Waschstelle 0,70 x 0,70, Dusche 0,50 m ² (§47 Abs. 3 +ASR)		
Fensterlüftung einseitig 400 cm ² pro m ² , quer 240 cm ² pro m ²		
Mechanische Lüftung 8-facher Luftwechsel (§ 47 Abs. 5 mit ASR)		
Ausgänge mit Windfang ins Freie (ASR 47/1-3,5)		
Heizeinrichtungen + 21 C° (§ 45 Abs. 5)		
Verbindungswege geschützt (Witterung) (§47 Abs. 4)		
Toiletteneinrichtung		
Abschließbare Toilette vorhanden (§ 48 Abs. 4)		
Toilettenräume erforderlich (§ 48 Abs. 2, > 15 AN/Arbeitgeber, > 2 Wochen)		
Toiletten, Bedürfnisstände, Waschgelegenheiten gemäß ASR 48/1.2 Ziff. 6 vorh.		
Heizeinrichtungen + 18 C° (§ 48 Abs. 2 vom 15.10. bis 30.04.)		
Toilettenlüftung vorhanden (§ 48 Abs. 2)		
einseitige Lüftung	Querlüftung	
1.700 cm ²	1.000 cm ²	je Toilette
1.000 cm ²	600 cm ²	je Bedürfnisstand
Lüftungstechnische Anlage 8-facher Luftwechsel pro Std.		